

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Тальне

№ 14

від « 09 » червня 2026 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Служба експлуатації ВБГО майстер Кисіль А.М.

слюсар Ярунець О.Г.; слюсар Радченко М.М.; слюсар Сикалов О.Г.

(найменування суб'єкта господарювання – виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ вул. Соборна, 152

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Поправити ввідний газопровід
- 2) Вивірити ввідний газопровід з утепленням
- 3) Біля 4-го під'їзду
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки на протязі 2-х місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Кисіль А.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

09.06.2026

(дата)

З актом ознайомлений:

Старший по будинку
Відсутній, Відсутній
Відсутній

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)