

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Теронісевича

№ 29

від «02» 06 2026 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт майстра СЕМ ПРГ та ВБГО Шапошника А. В.

спікер ЕМБайко Станіслав Максимович, спікер ЕМБосіко В'ячеслав Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №
с. Теронісевича вул. Вернікері МК-28

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Невда ти акти перевірки димових і вогнетривких каналів
- 2) Поновити покраску ввірних газопроводів
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Провести ВБСГ багатоквартирного будинку у відповідності до ДБН В.2.5-20-2018. Тажког та сема ПТСГ та інших норма тивких документів. Звернути на протязі трьох місяців.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шапошник Анатолій Васильович

(дата)

Григорукіс Андрій Володимирович

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)