

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Геронимівка
(місце складання)

№ 30

від «04» 06 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт майстра СЕМ ПРГ та ВБГО Шапошника А. В.

спосар ЕРП Байко Станіслав Миколайович, спосар ЕРП Босин Віталій Всеволодович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №
с. Геронимівка вул. Верштори МК-30

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Надати акти перевірки димових і вентильованих каналів
- 2) Поновити покраску ввхідних газопроводів
- 3) Прибрати всепогарну лоту з ввхідного газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Зняти ВБСГ багатоквартирного будинку у відповідність до ДБ НБ. 2.5-10-2018. Газопостачання ПУБСГ та інших нормативних документів. Звернути на протязі одного місяця.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шемелин Анатолій Васильович

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

04.06.26

(дата)

Громадський Андрій Васильович

(прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності), підпис)

04.06.26

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)