

АКТ
ТО ВІНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Звенигородка
(місце складання)

№ 11

від «14» 07 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Черкаської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Звенигородського
УЕГГ Звенигородської ділянки майстром СЕ ВБГО Петрученко М.В.
спосарями з ЕРГУ Лещук В.І.
Цвонечко І.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 40 по
вул. Івана Вишневецького, м. Звенигородка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) звідний газопровід потребує фарбування

2) відсутні акти перевірки вентиляційних каналів

3)

4)

5)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
усунути недоліки протягом 1 місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Петрученко М.В.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений: Відмовчанський
Відновляється
30 будинку
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)