

AKT

ВІД «07» 07 2026 року

слесарями 3 ЕРГУ *Вещуа В. 2*

Ильинский Г. В.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) ввідний газопровід потребує фарбування
- 2) відсутні акти перевірки вентиляційних каналів
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
усунути недоліки протягом 1 місяця

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Пероженко И.В. 107.07.26

(дата)

3 актом ознайомлений: *Від підпису*
Відповідає, Відповідає
За Душию Відсутній

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)