

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Черкаси
(місце складання)

№ 85

від 28 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Держгас газопостачання м. Черкаси ТОВ «Черкасигаз»
Савченко Богданов О.П., Савченко Віктор О.П.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)).

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м. Черкаси, вул. Республіканська, 1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Високі надлишкові тиски в газопроводах.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути надлишкові тиски в газопроводах.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Савченко Богданов О.П.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

28.07.2026

Чернявська Н.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Савченко Богданов О.П.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)