

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Черкаси
(місце складання)

№ 21

від «20» 07 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт ДП «БЕЛТЕХ» ТОВ, сесер Нелма С.О., сесер Микола В.А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м. Черкаси, вул. Н. Гоголя, 135

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) наявність асбесту в системі вентиляції
- 2) вивісний газифікатор-вуг. вуг. редуктор (балон) № 111
- 3) вивісний газифікатор-вуг. вуг. редуктор (балон) № 108-45

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки в 3-х місяцях з дня підпису

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

ДП «БЕЛТЕХ» ТОВ
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)

Топилька Ю.І.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Головний розрахунок
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)