

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Старий Коврай
(місце складання)

№ 23

від «14» 04 2026 року

Відповідно до Типового договору затвердженого Постановою НКРЕКП № 2291 від 05.12.2023р., працівником(ами) виконавця робіт Марченко О. А. майстер, Ковба В. С. слюсар з ЕРГУ, Гуриш С. Ю. слюсар з ЕРГУ, Нагорний Я. В. слюсар з ЕРГУ, служби експлуатації ВБГО, Чорнобаївської ділянки, Золотоніського УЕГГ, Черкаської філії ТОВ ГРМУ (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

№ 1, вул. Центральна, с. Старий Коврай, Золотоніський район, Черкаська область

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

Порушення пункту 1.14 глава 1 розділу V, відновити захисне лакофарбове покриття на відповідному газопроводі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести ВБСГ багатоквартирного будинку у відповідність до ДБН В.2.5-20-2018 Газопостачання, Правил безпеки систем газопостачання (ПБСГ) та Правил технічної експлуатації систем газопостачання (ПТЕСТ) у трьох місячний термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Марченко О. А.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

14.04.2026

(дата)

Михайло М. І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

14.04.2026

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)