

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Канів

№ 22

від « 08 » 07 20 26 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
Черкаської філії ТОВ «ГРМУ» Канівського УЕГГ Канівської ділянки
виконавця робіт майстер СЕ ВБГО Тасиса Т. В.
слюсарі Григорій І. І. Вакуловський С. С.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 87 по вул. Єнергетиків м. Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) попідбивання вугільного газопроводу
- 2) зачистування друтєвими вугільного газопроводу
- 3) прибрані газарешети, які замінені вугільним газопроводом
- 4) забурбовано вугільний газопровід (без кранів) та вусуєнні друтєвими через стіну в № 2 і № 5

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» п. 7.4

Правила технічної експлуатації систем газопостачання п. 5, п. 7, п. 13

Кодекс газорозподільних систем п. 1

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 3-х місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0681510030

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тасиса Т. В.

08.07.2026

Сиренюк Т. М.

08.07.2026

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано у вигляді пам'ятки _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

А також ведеться запис в журналі.