

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Канів

№ 24

від « 10 » 07 2026 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
Черкаської філії ТОВ «ГРМУ» Канівського УЕГТ Канівської дільниці
виконавця робіт майстер СЕ ВБГО Василюк Т.О.
слюсарі

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 41 по вул. Енергетиків м. Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) поновити дорбування в'язного газопроводу;

2) надати акти про перевірку вентиляційних каналів, квартири: № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання»

Правила технічної експлуатації систем газопостачання ст. 7, п. 7, 4.5, 4.13

Кодекс газорозподільних систем

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на пролязі 3-х місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) акт В.К. 1 місяць

Контактний робочий телефон представника виконавця 0681510030

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Василюк Т.О. 10.07.2026 Войтко О.В. 10.07.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано у вигляді пам'ятки

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

А також ведеться запис в журналі.