

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

№ 60

м. Сміла

(місце складання)

від «06» 07 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № ,
працівником(ами) виконавця робіт: Черкаська філія, ТОВ «Газорозподільні мережі України»,
Смілянське УЕГГ, Смілянська дільниця; майстер СЕВБГО Чорненький Олександр Ігорович, слюсар
з ЕРГУ Козін Віктор Микитович, слюсар з ЕРГУ Сенько Юрій Євгенійович; слюсар з ЕРГУ
Ромашкін Роман Сергійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м. Сміла, вул. Рішанова, 6А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Параробування вв'язаний газопровід

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки в 3-х місячний термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження,

Чорненький О. І. 06.07.26р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

представник ОСББ - відсутній

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)