АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

№ 62

м. Сміла
(місце складання)

від «07» 07 2026 року

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт: Черкаська філія, ТОВ «Газорозподільні мережі України», Смілянське УЕГГ, Смілянська дільниця; майстер СЕВБГО Чорненький Олександр Ігорович, слюсар з ЕРГУ Козін Віктор Микитович, слюсар з ЕРГУ Сенько Юрій Євгенійович; слюсар з ЕРГУ Ромашкін Роман Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
м. Сміла, вул. Філанова, 8

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1. Пофарбування вводного газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про не допуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути недоліки в 3-х місячний термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Чорненький О.І. 07.07.26р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:
Голова ОСББ „Вім-сервіс" – відсутня
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано:

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)