

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.Хлисту́нка
(місце складання)

№ 8

Від « 23 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт майстер СЕВБГО Боюк Сергій Іванович, слюсар ЕРГУ Перерва Віктор Вікторович, слюсар ЕРГУ Орел Віталій Іванович, слюсар ЕРГУ Зубко Юрій Олексійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку : с. Хлисту́нка вул. Заводська № 4/А

За результатами обстеження: виявлено недоліки

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Поновити захисне лакофарбове покриття на ввідному газопроводі.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. № 1, 2

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Недоліки усунути протягом двох тижнів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Боюк Сергій Іванович 
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

23.07.2026 р.
(дата)


(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

23.07.2026р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(за наявності), підпис замовника(прізвище, ім'я та по батькові)