

АКТ 7

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.Дашуківка
(місце складання)

від « 14 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами)

виконавця робіт: майстром служби ЕМ ПРГ та ВБГО Слісаренко Н.А.

спосарем з ЕРГУ Саліховський В.В. спосарем АВР Папачіюк В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№3 по вул. Залізнична, с.Дашуківка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутні акти на ДВК
2. Прибрати електрокабелі з ввідного газопроводу
3. Ввідний газопровід потребує фарбування

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести у відповідність ВБСГ багатоквартирного будинку до ДБН В.2.5-20-2018
Газопостачання, Правил безпеки систем газопостачання (ПБСГ) та інших нормативних
документів

усунути недоліки протягом 1 місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Слісаренко Н.А. 14.07.2026р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

старший по будинку Відсутній
вс підпис Відсутній
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

кв № 1,3,5,8

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)