

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Канів

№

29

від « 10 » 08 2026 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20 ____ року № ____, працівником(ами)
Черкаської філії ТОВ «ГРМУ» Канівського УЕГГ Канівської дільниці
виконавця робіт майстер СЕ ВБГО Басисна Я. В.
слюсарі Горюхін Т. Т., Вахковський С. С.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 49 по вул. Героїв Радянської Армії м. Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) підрабубани ввісний гермовід;
- 2) в б-му під'їзді збільшення дії центукамура
внутрішній гермовід по сходовій клітині
- 3) прибрані дроти з внутр-о звуковий ЗЧ,
тамбур (кв 1-2) 3-4

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» 7.4.

Правила технічної експлуатації систем газопостачання м. Канів п. 7

Кодекс газорозподільних систем 20.16

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 3-х місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0681510030

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Басисна Я. В. 10.08.2026 Горюхін Т. Т. 10.08.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис (за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано у вигляді пам'ятки _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

А також ведеться запис в журналі.