

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Корсунь -Шевченківський  
(місце складання)

№ 21 від «20» 08 2026 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт СЕ ВБГО майстер Хімізєнко Марія Володимирівна  
Корсунь-Шевченківська дільниця Канівського ЧЕС  
слюсар Корнієнко Ю.В. слюсар Боден В.І.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Корсунь, вул. С. Костенка, 5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відновити фарбування покриття ввідного газопров.
- 2) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
- 3) Вивільнити ввідний газопровід від утеплювача  
(під під'їзду - 3тквар.) - пінопласту;
- 4) Обрізати гілки дерев поблизу ввідного газопров.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: (під під'їзду)

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести у відповідність ВБСГ багатоквартирного будинку до ДБН В.2.5-20-2018  
Газопостачання, Правил технічної експлуатації систем газопостачання

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 20.09.2026р.

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

|                                                           |                     |                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Хімізєнко М.В.</u>                                     | <u>20.08.2026р.</u> | <u>Шевченко І.В.</u>                                      | <u>20.08.2026</u> |
| (прізвище, ім'я та по батькові<br>(за наявності), підпис) | (дата)              | (прізвище, ім'я та по батькові<br>(за наявності), підпис) | (дата)            |

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)