

AKT

№ 24

від «24» серпня 2026 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівником(ами)

Старченко В. М.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку; м. Жашків, вул. Перемоги 34а

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити):

- 1) Не надано один примірник акта про прочищення та перевірки димових та вентиляційних каналів
- 2) Відповісти захисне лако-фарбове покриття ввідного газопроводу.
- 3) Надати доступ до внутрішніх систем газопроводів
- 4) Вивільнити ввідні газопроводи і футлярі від зовнішнього стінового утеплювача.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
в місячний термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

3 актом ознакомлений:

майстер Конач І. Д.  24.07.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Коломєнчє *Григор*
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)