

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Вербівка
(місце складання)

№ 14

Від « 19 » 08 2026 року

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20 ____ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт майстер СЕ ВБГО Боюк Сергій Іванович, слюсар ЕРГУ Зубко Юрій Олексійович, слюсар ЕРГУ Орел Віталій Іванович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку : с. Вербівка вул. Слобідська № 17

За результатами обстеження: виявлено недоліки

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Поновити захисне лакофарбове покриття на ввідному газопроводі.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Недоліки усунути протягом двох тижнів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Боюк Сергій Іванович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

19. 08. 2026 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(за наявності), підпис замовника(прізвище, ім'я та по батькові)