

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м.Канів

№ 31

від «17» 08 2026 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
Черкаської філії ТОВ «ГРМУ» Канівського УЕГГ Канівської дільниці
виконавця робіт майстер СЕ ВБГО *Басисна Я. В.*
спіосарі *Косиенко С. В.* *Кравець Я. В.*
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 9 по вул. *Центральна* с.Межиріч.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) *надати акти про перевірку римовлення*
напів;
- 2) *прибрати газарухи з двірної газорухи*
боу;
- 3) *подарувати вв'язні газорухи*

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» *7.4*

Правила технічної експлуатації систем газопостачання *21 V n 5*

Кодекс газорозподільних систем *21 n 1, 2 214*

Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі *3-х місяців*
акти на РВК (1 місяць)

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0681510030

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Басисна Я. В. *17.08.2026*

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Я. В. Косиенко *17.08.2026*

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано у вигляді пам'ятки _____

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності),

підпис

замовника)

А також ведеться запис в журналі.