АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Черкаси (місце складання) № 100 від «01» 09 2026 року

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт майстер ВД Мурєєв Ю., слюсар: Тепловєєв Віталій

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (~~гуртожитку~~), м. Черкаси, вул. Благовісна, 210

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): В кварт. акт перевірено всі побутові крани, 2) Виявлено відсутній гайковий з'єднувач корпусу газового фільтра (кімната) 1-го с 2-го під'їзду

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Відсутні гайковий з'єднувач корпусу крана

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження: Мурєєв Ю. 01.09.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений: Лебедєва М.В. 01.09.2026р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Лебедєва Марина Валентинівна
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)