АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Іванчуків (місце складання) № 54 від «09» 09 2016 року

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт служба експлуатації ВБГО майстер Бисенко А.О.
слюсар-ЕРІУ Поліщук Б.С. Соколюк О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
с. Іванчуків вул. Шевченка буд. 9

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1. Поліщук фарбування покриття вікрасного газопроводу
2. Відсутність вікрасного газопроводу.
3. Пробити гільзи через вікрасний газопровод

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Відсутність перемички в з-х металевій трубі

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Бисенко А.О. 09.09.2016
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:
сусідський нач. будинкоуправління
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)