АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с-ще. Срки (місце складання) № 6 від «01» 09. 2026 року

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт:

майстер СЕМ, ПРГ та ВБГО Беліченко В.О.; слюсар з ЕРГУ Димид В.І.; слюсар з ЕРГУ Гунченко В.Я.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

селище Срки, вул. В. Чорновола, 2/а.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пофарбувати газопровід;
2) Вивільнити футляри з стін та перекриття.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(кв. №: 4; 12; 13; 22; 24; 27, опломбовані з встановленням заглушки). (кв. №: 1, від'єднано від ГРМ механічно на вхідному газопроводу.)

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести ВБСГ багатоквартирного будинку у відповідність до ДБН В.2.5-20-2018 Газопостачання. Правил безпеки систем газопостачання (ПБСГ) та інших нормативних документів. Усунути недоліки в 3-х. місячний термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +380 99 63 14 5 77

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Беліченко В.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 01.09.2026р. (дата)

З актом ознайомлений:

Рибачук Г. М. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 01.09.2026р. (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Памятки роздали споживачам.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)