АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с-ще. Єрки (місце складання) № 10 від «18» 09 2026 року

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт:

майстер СЕМ, ПРГ та ВБГО Беліченко В.О.; слюсар з ЕРГУ Димид В.І.; слюсар з ЕРГУ Гунченко В.Я.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

с-ще. Єрка, вул. Васильєва, 48

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Надати акти перевірки ДВК;
2) Підфарбувати газопровід;
3) Прибрати кабелі від газопроводу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____

_____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести ВБСГ багатоквартирного будинку у відповідність до ДБН В.2.5-20-2018 Газопостачання. Правил беспеки систем газопостачання (ПБСГ) та інших нормативних документів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +380996314577

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Беліченко В.О. 18.09.2026р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

Красноставець В.О. 18.09.2026р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Пам'ятки роздано споживачам.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)