АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м.Канів № 35 від «22» 09 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) Черкаської філії ТОВ «ГРМУ» Канівського УЕГГ Канівської дільниці
виконавця робіт майстер СЕ ВБГО Басисто Ю.В
слюсарі Бражник Т.І., Власенко В.І.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (~~гуртожитку~~),
№ 9 по вул. Героїв Дніпра м.Канів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) прибрати з вітрового трубопроводу:
- дроти (кв 2, кв 51);
) - тіпопласт (кв 4);
- виноград
2) поновити фарбування вітрового газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» 7.26, 7.4
Правила технічної експлуатації систем газопостачання п. V п. 5
Кодекс газорозподільних систем п. III п. 1
Привести у відповідність з нормами ВБСГ багатоквартирний будинок на протязі 3-х місяців

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) 0681510030

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження: Басисто Ю.В. 22.09.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений: Симоненко Л.С. 22.09.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано майстер ЖЕКу
у вигляді пам'ятки _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)
А також ведеться запис в журналі.