АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Черкаси (місце складання) № 112 від «09» 10 2026 року

Відповідно до договору від «____» _____ 20__ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт майстер ВВО Мустафа І.О., слюсар Борисенко, слюсар Нестеренко

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку ~~(гуртожитку)~~, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 135

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): 1) перевірка щільності газових приладів 2) виявлення горизонтів в під'їздах 3) виявлення горизонтів в кухнях/балконах кв. №159, №163, та вимкнення крана

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: усунення недоліків в найближчі 5 років

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження: Мустафа І.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 09.10.26 (дата)

З актом ознайомлений: [підпис] Цесар Г.Н. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 9.10.26р. (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

[підпис] (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)