АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Корсунь -Шевчеківський (місце складання) № 26 від «07» 10 2026 року

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт СЕ ВБГО майстер Хімігенко Лариса Володимирівна Корсунь-Шевченківська дільниця Канівське УЕГГ

слюсар Корнієнко Ю.В. слюсар Бодян В.І.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), м.Корсунь, вул. С. Костенка, 45 А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) поновити фарбувальне покриття вводного газопроводу
2) відсутній акт перевірки вентканалів
3) забезпечити доступ до газопроводів загального користування в кв. 35; 37; 40
4) ~~вивільнити вводний газопровід (ІІ під'їзд)~~ від утеплювача

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести у відповідність ВБСГ багатоквартирного будинку до ДБН В.2.5-20-2018 Газопостачання, Правил технічної експлуатації систем газопостачання

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 07.11.2026р.

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Хімігенко Л.В. 07.10.2026р.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

Шевель Л.І. 07.10.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)