АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Корсунь -Шевчеківський (місце складання) № 27 від «15» 10 2026 року

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт СЕ ВБГО майстер Хімігенко Лариса Володимирівна Корсунь-Шевченківської дільниці Канівське УЕГГ

слюсар Корнієнко Ю.В. слюсар Бодян В.І.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), м.Корсунь, вул. Шевченка 9/4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
2) відновити фарбувальне покриття вводного газопроводу та газопроводів на сходових клітинах
3) _____
4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести у відповідність ВБСГ багатоквартирного будинку до ДБН В.2.5-20-2018 Газопостачання, Правил технічної експлуатації систем газопостачання

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Хімігенко Л.В.	15.10.2026р.	Стукаленко В.М.	15.10.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)